

Generatori di vapore:

Controlli e prove secondo UNI-TS 11325-3 per tutti i generatori "vecchi e nuovi".

Controlli e prove secondo UNI TS 11325-3 per tutti i generatori "vecchi" e "nuovi"	SORVEGLIANZA		
	continua	24 h	72 h
	giornalieri	entro le 24 h	entro le 72 h
Livellostato di sicurezza di minimo livello non di IV Categoria	X	NA	NA
Livellostato di sicurezza di minimo livello in IV Categoria	X*	X	X
Livellostato di sicurezza di max livello non di IV Categoria		X	NA
Livellostato di sicurezza di max livello in IV Categoria			X
Spurghi, indicatori di livello e contenitori	X	X	X
pH acqua alimento	X	X	X
Durezza acqua alimento	X	X	
pH, alcalinità, durezza e conducibilità acqua caldaia	X	X	X**
		settimanale	
Pressostato/Termostato di sicurezza in IV Categoria	X	X	X
NA = non applicabile * controllo settimanale ** la conducibilità deve essere controllata automaticamente e in continuo			

Dispositivi.

Componenti dei generatori certificati secondo la Direttiva PED e non (sorveglianza continua, 24 h, 72 h).

Componenti dei generatori certificati secondo la Direttiva PED	SORVEGLIANZA		
	continua	24 h	72 h
N° 2 livellostati di blocco a riarmo manuale per minimo livello di IV categoria	X	X	X
N° 1 livellostato di blocco a riarmo manuale per max livello di IV categoria		X	X
N° 1 pressostato di blocco a riarmo manuale di IV categoria	X	X	X
N° 2 valvole di sicurezza	X	X*	X
Gruppo per il controllo automatico TDS (solidi totali disciolti) con il blocco del bruciatore a riarmo manuale			X
Dispositivo automatico di scarico di fondo			X
Controllo automatico, in modo permanente, della durezza e conducibilità dell'acqua alimento e conducibilità dell'acqua di caldaia con blocco del bruciatore in caso di superamento dei valori limiti			X
Sorveglianza, in modo permanente e automatico, delle condensa a rischio inquinamento con eventuale loro deviazione oppure blocco del bruciatore in caso di superamento dei valori limiti			X
Dispositivo di controllo della fiamma del tipo autocontrollato			X
Dispositivo di blocco per mancata periodicità delle prove			X
* Apparecchiatura anche non in IV categoria			